



Q:

- FV střídač / multistring
- Pole solárního kolektoru
- Podpěrný pod VN – železobetonový
- Podpěrný pod VN – příhradový
- Kabelová trasa – výkop
- Nové vedení VN – připojení FVE
- Stávající vzdušné vedení VN v majetku ČEZ Distribuce
- Stávající vzdušné vedení NN v majetku ČEZ Distribuce
- Ochranné pásmo vedení NN
- Kiosková pochozí transformační stanice
- Hranice – oplocení pozemku

Celobetonová TS, 3x 22/0,4kV, 3xstroj 1 hermetizovaný, prov. rozv.VN, SM6, 16kA, IMP, QM, QM, QM 3x rozvaděč NN, sk